Test der Personennotrufanlage (PNA) in Geb. 30b Raum 51

Eine Funktionskontrolle der PNA muss jährlich erfolgen. In Absprache mit ZTS wollen wir den Test vierteljährlich durchführen, damit das Prozedere im Notfall allen Beteiligten klar ist. Nach Absprache (am besten am Anfang einer Woche) mit ZTS wird unsere Anlage hier ausgelöst und durch die Kollegen von ZTS wieder zurückgesetzt.

In diesem Dokument sollen die Daten der Prüfung festgehalten werden. Anhand des Datums lässt sich dann bei ZTS die Durchführung des Tests bestätigen.

Durchführung des Tests am:

Datum	Wer	Gruppe	Ergebnis
24.10.2012	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
28.01.2013	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
24.04.2013	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
24.07.2013	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
23.10.2013	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
27.01.2014	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
28.04.2014	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
23.07.2014	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
24.10.2014	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
09.02.2015	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
29.04.2015	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
27.07.2015	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
04.11.2015	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
02.03.2016	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
27.04.2016	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
18.08.2016	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
02.11.2016	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
02.05.2017	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
02.08.2017	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
07.11.2017	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
24.01.2018	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
04.05.2018	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
05.11.2018	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
28.01.2019	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
05.06.2019	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
30.09.2019	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
05.02.2020	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
10.08.2020	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
28.10.2020	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
26.01.2021	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
19.07.2021	A.Ziegler	MDI 3	i.O.
01.03.2022	Ext. Techniker	Fa. OPTRO	i.O.
13.06.2023	Ext. Techniker	Fa. OPTRO	i.O.